Kraków, dnia 16 marzec 2026 r.

PPU „Adrem" S.A os. Słoneczne 3 w Krakowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

I. Opracowanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej WLZ oraz instalacji domofonowej w budynku os. Stalowe 4 w Krakowie.
Uzgodnienie projektu technicznego w Tauron Polska Energia
II. Realizacja remontu instalacji elektrycznej WLZ i domofonowej – na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu technicznego .

1. Przedmiot zamówienia:
Budynek Mieszkalny wielorodzinny os. Stalowe 4
Dane:
budynek 4- klatkowy , 6 kondygnacji
powierzchnia użytkowa: 5 061,83 m^2
lokale mieszkalne : 111 mieszkań

2. Zakres robót:
1) Opracowanie projektu technicznego :

- **remontu instalacji elektrycznej WLZ oraz instalacji domofonowej,**
- **uzgodnienie opracowanego projektu w Tauron Polska Energia**

2) Wykonanie remontu instalacji elektrycznej WLZ oraz domofonowej w budynku na podstawie uzgodnionych i zatwierdzonych projektów.

Szczegółowy zakres planowanego remontu w załączniku.

Dodatkowe informacje należy uzgodnić z : p. Iwona Żurek 888 333 312,
p. Mieczysław Baran 606 234 445

3. Termin realizacji: po opracowaniu dokumentacji technicznej remontu , termin do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej budynku os. Stalowe 4.

4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie **do dnia 10.07.2026** r. w siedzibie zamawiającego, 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 sekretariat.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy wraz z adresem e-mail oraz napis: **„Opracowanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej WLZ w budynku os. Stalowe 4 w Krakowie wraz z uzgodnieniami . Realizacja remontu instalacji elektrycznej WLZ i domofonowej – na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu technicznego"**

Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
p. Iwona Żurek 888 333 312, zurek@adrem.krakow.pl
p. Mieczysław Baran 606 234 445, konserwcja@adrem.krakow.pl

Kierownik Działu
Wspólnot Mieszkaniowych
i Obsługi Techniczno-Eksploatacyjnej
PPU "ADREM" S.A.
.....
mgr inż. Marcin Satława

Szczegółowy planowany zakres remontu instalacji elektrycznej WLZ i domofonowej w budynku : Stalowe 4

1. Wymiana rozdzielnicy głównej RG,
2. wymiana przewodów zasilających RG ze złącza kablowego ZK,
3. montaż przycisków ROP przy wejściach głównych budynku ,
4. wymiana wewnętrznych linii zasilających WLZ ,
5. wykonanie modernizacji tablic administracyjnych,
6. wymiana przewodów zasilających tablice administracyjne,
7. wykonanie tablic piętrowo-licznikowych zawierających rozgałęźnik WLZ, zabezpieczenia przedlicznikowe i zalicznikowe oraz liczniki energii elektrycznej ,
8. wymiana tablic mieszkaniowych TM wraz z zabezpieczeniami ,
9. wymiana przewodów zasilających tablice mieszkaniowe TM,
10. wykonanie rurarzu dla instalacji teletechnicznych,
11. wymiana instalacji oświetlenia administracyjnego oraz zewnętrznego ,
12. wymiana instalacji oświetlenia suszarni wraz z wymianą opraw oświetleniowych i osprzętu,
13. modernizacja instalacji oświetleniowej piwnic 230 V (części wspólne)
14. wykonanie instalacji domofonu cyfrowego (4 klatki)
15. wykonanie nowej instalacji dzwonkowej ,
16. wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych wraz z uziemieniem głównej szyny wyrównawczej ,
17. zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej,
18. zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej ,
19. doprowadzenie instalacji trójfazowej do mieszkań do tablicy mieszkaniowej TM
20. Przeniesienie liczników energii elektrycznej na klatkę schodową

do obliczeń przyjąć 11 kW na 1 mieszkanie

.....

Inspektor Nadzoru
dz. elektrycznych
PBU "[illegible]" S.A.
Mieczysław Baran
Upr. bud. nr 461/91