Kraków, dnia 20.08.2026 r.

PPU „Adrem" S.A os. Słoneczne 3 w Krakowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy os. Szkolne 15 w Krakowie.

1. Zakres robót:

1) Opracowanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej WLZ wraz z uzgodnieniami projektu w Tauron,
2) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

2. Szczegółowy planowany zakres remontu instalacji elektrycznej WLZ w budynku:

1) wymiana rozdzielnicy głównej,
2) wymiana przewodów zasilających RG ze złącza kablowego ZK,
3) montaż przycisków ROP przy wejściach głównych budynku,
4) wymiana wewnętrznych linii zasilających WLZ,
5) wykonanie modernizacji tablic administracyjnych,
6) wymiana przewodów zasilających tablice administracyjne,
7) wykonanie tablic piętrowo – licznikowych zawierających rozgałęźnik WLZ, zabezpieczenia przedlicznikowe i zalicznikowe oraz liczniki energii elektrycznej,
8) wymiana tablic mieszkaniowych TM wraz z zabezpieczeniami,
9) wymiana przewodów zasilających tablice mieszkaniowe TM,
10) wykonanie rurarzu oraz instalacji teletechnicznych,
11) wymiana instalacji oświetlenia administracyjnego oraz zewnętrznego,
12) wymiana instalacji oświetlenia suszarni wraz z wymianą opraw oświetleniowych i osprzętu,
13) modernizacja instalacji oświetleniowej piwnic 230V (części wspólne + boksy),
14) wykonanie nowej instalacji dzwonkowej,
15) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych wraz z uziemieniem głównej szyny wyrównawczej,
16) zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej,
17) zabezpieczenie ochrony przeciwporażeniowej,
18) doprowadzenie instalacji trójfazowej do mieszkań – **do obliczeń przyjąć 11 kW na 1 mieszkanie.**

3. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie **do dnia 31.08.2026** r. w siedzibie zamawiającego, 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 sekretariat.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy wraz z adresem e-mail oraz napis: **„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy os. Szkolne 15 w Krakowie."**
Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

p. Mieczysław Baran tel. 606-234-445 e-mail: konserwacja@adrem.krakow.pl
p. Krzysztof Kleszcz tel. 880 022 142 e-mail: kleszcz@adrem.krakow.pl

Kierownik Działu
Wspólnot Mieszkaniowych
i Obsługi Techniczno-Eksploatacyjnej
PPU "ADREM" S.A.
mgr inż. Marcin Satława