

Kraków, dnia 11 marzec 2026 r.

**PPU „Adrem” S.A os. Słoneczne 3 w Krakowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:**

**I. Opracowanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej WLZ oraz instalacji domofonowej w budynku os. Stalowe 4 w Krakowie.**

**Uzgodnienie projektu technicznego w Tauron Polska Energia**

**II. Realizacja remontu instalacji elektrycznej WLZ i domofonowej – na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu technicznego .**

**1. Przedmiot zamówienia:**

Budynek Mieszkalny wielorodzinny os. Stalowe 4

Dane:

budynek 4- klatkowy , 6 kondygnacji

powierzchnia użytkowa: 5 061,83 m<sup>2</sup>

lokale mieszkalne : 111 mieszkań

**2. Zakres robót:**

**1) Opracowanie projektu technicznego :**

- remontu instalacji elektrycznej WLZ oraz instalacji domofonowej,
- uzgodnienie opracowanego projektu w Tauron Polska Energia

**2) Wykonanie remontu instalacji elektrycznej WLZ oraz domofonowej w budynku na podstawie uzgodnionych i zatwierdzonych projektów.**

**Szczegółowy zakres planowanego remontu w załączniku.**

Dodatkowe informacje należy uzgodnić z : p. Iwona Żurek 888 333 312,

p. Mieczysław Baran 606 234 445

**3. Termin realizacji:** po opracowaniu dokumentacji technicznej remontu , termin do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej budynku os. Stalowe 4.

**4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:**

Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie **do dnia 15.04.2026 r.** w siedzibie zamawiającego, 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 sekretariat.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy wraz z adresem e-mail oraz napis: „**Opracowanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej WLZ w budynku os. Stalowe 4 w Krakowie wraz z uzgodnieniami . Realizacja remontu instalacji elektrycznej WLZ i domofonowej – na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu technicznego**”

Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

**4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:**

p. Iwona Żurek 888 333 312, zurek@adrem.krakow.pl

p. Mieczysław Baran 606 234 445, konserwacja@adrem.krakow.pl

INSPEKTOR NADZORU  
ds. Ogólnobudowlanych  
P.P.U. „ADREM” S.A.

Grażyna Zapczek-Kois  
UAN Udr - 202 187

PPU "ADREM" S.A.  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
d/s Wspólnot Mieszkaniowych  
i Obsługi Techniczno-Eksploatacyjnej

.....  
mgr Bożena Szybiak

## Szczegółowy planowany zakres remontu instalacji elektrycznej WLZ i domofonowej w budynku : Stalowe 4

1. Wymiana rozdzielnic głównej RG,
2. wymiana przewodów zasilających RG ze złącza kablowego ZK,
3. montaż przycisków ROP przy wejściach głównych budynku ,
4. wymiana wewnętrznych linii zasilających WLZ ,
5. wykonanie modernizacji tablic administracyjnych,
6. wymiana przewodów zasilających tablice administracyjne,
7. wykonanie tablic piętrowo-licznikowych zawierających rozgałęźnik WLZ, zabezpieczenia przedlicznikowe i zalicznikowe oraz liczniki energii elektrycznej ,
8. wymiana tablic mieszkaniowych TM wraz z zabezpieczeniami ,
9. wymiana przewodów zasilających tablice mieszkaniowe TM,
10. wykonanie ruraru dla instalacji teletechnicznych,
11. wymiana instalacji oświetlenia administracyjnego oraz zewnętrznego ,
12. wymiana instalacji oświetlenia suszarni wraz z wymianą opraw oświetleniowych i osprzętu,
13. modernizacja instalacji oświetleniowej piwnic 230 V ( części wspólne )
14. wykonanie instalacji domofonu cyfrowego ( 4 klatki )
15. wykonanie nowej instalacji dzwonekowej ,
16. wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych wraz z uziemieniem głównej szyny wyrównawczej ,
17. zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej,
18. zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej ,
19. doprowadzenie instalacji trójfazowej do mieszkań do tablicy mieszkaniowej TM
20. Przeniesienie liczników energii elektrycznej na klatkę schodową

**do obliczeń przyjąć 11 kW na 1 mieszkanie**

PRU "KOREM" S.A.  
KORDYNATOR  
działalności i remontów

